

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce: Adast Systems, a.s.

Adresa: Mírová 2, 679 04 Adamov
Česká republika

Název výrobku: PLOVÁKOVÝ OVLADAČ E 218.3/xx, E 218.3/xx/R

Popis výrobku: Plovákový ovladač typ E 218.3/xx, E 218.3/xx/R slouží k indikaci a signalizaci výšky hladiny hořlavých kapalin ve skladovacích a provozních nádržích.

Prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že uvedený výrobek je za podmínek správné instalace, obvyklého a námi určeného použití a údržby pro určený účel bezpečný a byla přijata všechna opatření k zabezpečení shody s požadavky Směrnic Evropského parlamentu a Rady (Nařízení vlády):

CE
1026

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES (Nařízení vlády č. 23/2003 Sb.)

Posouzení shody bylo provedeno ve spolupráci s Notifikovanou osobou :

CE
1026

Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p.
Pikartská 7, 716 07 Ostrava - Radvanice,
Notifikovaná osoba č. 1026

Pravidelný dohled nad zabezpečováním jakosti výroby podle přílohy č. 4 a 7 k NV č. 23/2003 provádí FTZÚ, s.p., Ostrava - Radvanice, Notifikovaná osoba č. 1026.

ES Certifikát o přezkoušení typu:
FTZÚ 02 ATEX 0215X

Oznámení o zabezpečování jakosti:
FTZÚ 02 ATEX Q 020

Označení výrobku:  II 2(1)G Ex d IIA T3

V souladu s ustanoveními Směrnice 94/9/ES je výrobek plně ve shodě s normami:

ČSN EN 60079-0 ed.3
ČSN EN 60079-1 ed.2
ČSN EN 60079-26 ed.2

Jméno a podpis zplnomocněné osoby:

Jméno: Ing. Jiří Štoudek
Funkce: Vedoucí ES pracoviště posuzování shody

Pavel Svoreň
Generální ředitel

Podpis:



Datum: 3. května 2010